

**LGAI**

LGAI Technological Center, S.A.  
Campus UAB s/n  
Apartado de Correos 18  
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)  
T +34 93 567 20 00  
F +34 93 567 20 01  
www.appluslaboratories.com

Bellaterra, 01 de Diciembre de 2017

Les informamos que el cliente CALORCOL. ha realizado el siguiente ensayo:

**Norma de ensayo:** UNE EN 1634-1:2014

**Referencia expediente nº:** 17/15182-2203

**Fecha ensayo:** 17-11-17

**Material ensayado:**

Se ensayan dos puertas batientes simples con referencia "Puerta cortafuego RF60", una abriendo hacia el interior del horno y la otra hacia el exterior.

Las dimensiones totales de la puerta son de 2090 mm de alto y 947 mm de ancho.

El paso libre total es de 2047 mm de alto y 860 mm de ancho.

Las dimensiones totales de la hoja son de 2060 mm de alto y 900 de ancho y espesor 45 mm. Esta hoja dispone de cierrpuertas y maneta instalada en el lado de las bisagras y barra antipático en el lado opuesto a las bisagras.

**Clasificación (s. UNE EN 13501-2:2009+A1 2010):**

**E 60**

Atentamente



David Espinosa Amoretti  
Tecnico Resistencia al Fuego  
LGAI Technological Center, S.A.

---

Este documento es a nivel meramente informativo.

Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas y en el momento y las condiciones indicadas.

El único documento válido es el respectivo informe de ensayo completo emitido con número 17/15182-2203 por Applus-LGAI-.